



® PROPOL

® SOLPRENO

**PRODUCTOS VULCANIZADOS, S.A.**

FABRICA DE CABLES ELÉCTRICOS

Ribera de Zorrozaurre, N° 1

48014 BILBAO Tfno. (94) 475 13 84 \* Fax. (94) 447 62 17 www.propol.propol.es

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PRODUCTO : **PROPOL H05VV-F**

SECCIONES : 2 x 0,75 a 5 x 4 mm<sup>2</sup>

### Certificado de Conformidad

Certificat de Conformite

Certificate of Conformity

Konformitazertifikat

Certificamos que el producto antes mencionado ha sido controlado y reconocido como conforme según las especificaciones técnicas correspondientes.

#### De acuerdo a la norma: **UNE EN 50525-2-11**

*“Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (U<sub>o</sub>/U).  
Parte 2-11: Cables de utilización general. Cables flexibles con aislamiento termoplástico (PVC).”*

- Conductores: Cobre -clase 5 [Según norma : UNE-EN 60 228 ]
- Aislamiento : PVC Tipo TI 2 [Según norma : UNE EN 50363-3 ]
- Cubierta: PVC Tipo TM2 [Según norma : UNE EN 50363-4-1 ]
- Tensión de ensayo: Espesores de aislamiento  $\leq 0,6 \rightarrow 1.500$  V  
Espesores de aislamiento  $\geq 0,6 \rightarrow 2.000$  V
- Tensión de servicio: 300/500 V
- Temperatura de servicio: 60°
- Temperatura de cortocircuito: 150°
- Comportamiento frente al fuego: Ignífugo [Según norma : UNE-EN 60332-1 ]

Bilbao a 12/08/14

Feliciano Fernández Ortuondo  
Responsable Control Calidad  
Responsable Service Côtrole  
Quality Control Officer  
Laborleiter