



PROPOL®
SOLPRENO®

PRODUCTOS VULCANIZADOS S.A.
www.propol.es

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PRODUCTO: **PROPOL RV-K 0,6/1 Kv**

SECCIONES: De 1 x 1,5 a 1 x 240
Y de 2 x 1,5 a 4 x 35

Certificado de Conformidad

Certificat de Conformite

Certificate of Conformity

Konformitazertifikat

Certificamos que el producto antes mencionado ha sido controlado y reconocido como conforme según las especificaciones técnicas correspondientes.

De acuerdo a la norma UNE 21 123 –2: 2004 y 1M:2005

“Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1kV

Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo”

- Conductores: Cobre -clase 5 [Según norma : UNE 21022-UNE-EN 60 228]
- Aislamiento : Tipo DIX3 [Según norma : UNE-HD 603-1]
- Cubierta : Tipo DMV-18 [Según norma : UNE-HD 603-1]
- Tensión de ensayo: 3.500 voltios C.A. [Según norma : UNE 21 123-2]
- Temperatura máxima de trabajo: Servicio normal : 90 ° C [Según norma : UNE 21 123-2]
- No propagador de la llama: [Según norma : UNE-EN 50 265-2-1]

Bilbao, a 19/09/07

Fco. Javier García Hontalvilla
Responsable Control Calidad
Responsable Service Contrôle
Quality Control Officer
Laborleiter