



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PRODUCTO: **PROPOL Z1**
ES 05Z1-K (AS)
(300/500 V)

SECCIONES: De 1 x 0,50 a 1 x 1 mm²

Certificado de Conformidad

Certificat de Conformite

Certificate of Conformity

Konformitazertifikat

Certificamos que el producto antes mencionado ha sido controlado y reconocido como conforme según las especificaciones técnicas correspondientes.

De acuerdo a la norma: UNE 211002 (2008) Titulo: "Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas"

- Conductor: Cobre -clase 5 (Según norma : UNE 21022 – UNE EN 60228)
- Aislamiento: tipo TIZ1 – 450/750 V (Según norma : UNE 211002-ANEXO)
- Características dimensionales: Espesor y diámetro (Según norma : UNE 211002)
- Guía de utilización: Véase la Norma UNE 21176
- Temperatura máxima de trabajo: 70 ° C

Bilbao, 29/09/08

Fco. Javier García Hontalvilla
Responsable Control Calidad
Responsable Service Côtrole
Quality Control Officer
Laborleiter