



PROPOL[®]
SOLPRENO[®]

PRODUCTOS VULCANIZADOS S.A.

www.propol.es

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PRODUCTO: **PROPOL RZ1-K (AS) 0,6/1 Kv**

SECCIONES: De 1 x 1'5 a 1 x 240
Y de 2 x 1'5 a 5 x 35

Certificado de Conformidad

Certificat de Conformite

Certificate of Conformity

Konformitaszertifikat

Certificamos que el producto antes mencionado ha sido controlado y reconocido como conforme según las especificaciones técnicas correspondientes.

De acuerdo a la norma: UNE 21 123 –4: 2004 y 1 M 2005

“Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1kV

Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina”

- Conductores: Cobre -clase 5 [Según norma : UNE 21022-UNE-EN 60 228]
- Aislamiento : tipo DIX3 [Según norma : UNE-HD 603-1]
- Cubierta : Poliolefina (Verde) [Según norma : UNE 21 123-4]
- Tensión de ensayo: 3.500 voltios [Según norma : UNE 21 123-4]
- Temperatura máxima de trabajo: Servicio normal : 90 ° C [Según norma : UNE 21 123-4]
- No propagador del incendio: [Según norma : UNE-EN 50 266]
- Libre de Halógenos: [IEC-60 754-1]
- Sin corrosividad: [IEC 60754-2 , NFC 20453]
- Baja emisión de humos opacos : Transmitancia > 60% [UNE-EN 50268]) IEC 61034

Bilbao, a 24/09/07

PRODUCTOS VULCANIZADOS S.A.

Fco. Javier García Hontalvilla
Responsable Control Calidad
Responsable Service Cõntrole
Quality Conrol Officer
Laborleiter

PRODUCTOS VULCANIZADOS S.A.

Ribera de Zorrozaurre, 1 – 48014 BILBAO, Bizkaia

Tfno.: 94 475 13 84 | Fax: 94 475 04 19 | e-mail: propol@propol.es