



PROPOL[®]
SOLPRENO[®]

PRODUCTOS VULCANIZADOS S.A.
www.propol.es

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PRODUCTO: **PROPOL H07RN-F**

SECCIONES: De 1 x 1'5 a 1 x 240 mm²
Y de 2 x 1'5 a 5 x 6 mm²

Certificado de Conformidad

Certificat de Conformite

Certificate of Conformity

Konformitazertifikat

Certificamos que el producto antes mencionado ha sido controlado y reconocido como conforme según las especificaciones técnicas correspondientes.

De acuerdo a la norma: UNE 21 027 –4: 2004

*“Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado
Parte 4: Cables flexibles”*

- Conductores: Cobre -clase 5 [Según norma : UNE 21022-UNE-EN 60 228]
- Aislamiento : tipo EI 4 [Según norma : UNE 21 027-1]
- Cubierta : : tipo EM 2 [Según norma : UNE 21 027-1]
- Tensión de ensayo: 2.500 voltios [Según norma : UNE 21 027-2]
- Guía de utilización: Véase la Norma UNE 21 176
- Temperatura máxima de trabajo: 60 ° C

Bilbao, a 24/09/07

PRODUCTOS VULCANIZADOS S.A.

Fco. Javier García Hontalvilla
Responsable Control Calidad
Responsable Service Contrôle
Quality Control Officer
Laborleiter